



檢測報告書

客戶名稱：交通部民用航空局(金門航空站)

檢驗項目：高低壓電氣設備檢驗(停電)

檢驗地點：

檢驗日期：109 年 05 月 04 日

隆易水電工程有限公司

地址：金門縣金城鎮伯玉路一段 80 巷 18 弄 12 號

TEL：(082)328999、329777

FAX：(082)372807、0945656274

附表一 高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表 (109年05月)

用電場所名稱	交通部民用航空局金門航空站	用電地址	金門縣金湖鎮機場路1.2.3號
用電場所負責人	交通部民用航空站金門航空站主任	責任分界點	電表
電 號	22-66-0482-11-1	契約容量	1200KW
檢測(日期、氣候)	日期: 109 / 05 / 04 天氣: 晴 氣溫: 30 °C 濕度: 56 %		
電氣技術人員	隆易水電工程有限公司	執照號碼	金建電技中字第AA500008-3號
通 訊 處	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷18弄12號		
紀 錄 人 員	隆易水電工程有限公司	下次檢測月份	109年11月
用電設備容量	供電電壓: 3 ϕ 3W11.4KV 電動力: 1200 hp 電熱: 50 kw 照明: 200 kw 其他:		
附件及檢驗項目	序次數量	評判結果(註1)	說 明
(一)A表: 高壓直流耐壓絕緣檢測紀錄	P:11	G	
(二)B表: 高壓斷路器檢測紀錄	P:16	G	
(三)C表: 高壓變壓器、比壓器、比流器、 避雷器、電容器檢測紀錄	P:19	G	
(四)D表: 高壓保護電驛檢測紀錄	P:11	D	頁:10.11.12 序:2.3.4.5.8.10.11
(五)E表: 低壓設備檢測紀錄			
(六)F表: 高低壓設備熱顯影檢測紀錄			
備 註			

註1: 評判結果: G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製讓表填寫。

註2: 停電檢驗應填A至E表, 非停電檢驗應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3: 總表應填一式3份, A至F附表一式1份, 總表2份於檢驗後次月15日前分送地方主管機關及所在地電業營業處所備查, 總表A至F附表各1份檢驗單位自行保存2年, 主管機關得附時查驗之。

用電場所負責人簽章 民航局金門航空站主任 專任電氣技術人員簽章

專任電氣技術人員簽章
張欽財

