

正
本

金門縣政府
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

檢查登記碼：D11502116508

115年度 檢查申報案	掛號日期	115年05月08日
	發文日期	115年05月20日
	發文字號	115-K5000252-01

受文者：交通部民用航空局金門航空站

副本受文者：保安建築物公共安全檢查有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為116年01月01日至116年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

金門縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負責人	姓名	交通部民用航空局金門航空站	國民身分證字號 (或統一編號)	2*****46	
	通訊住址	金門縣*****場2號	通訊電話	(0*****05)	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	交通部民用航空局金門航空站		現況用途類組	A2【運輸類場所】航空站航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)，A2【運輸類場所】航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)，A2【運輸類場所】航空站
	建築物地址	金門縣金湖鎮尚義機場2號		使用執照	(98)府建使字第00863號
	整幢建築物現況	地上 3 層 地下 1 層		申報樓層別	地上層2層，地上層3層，地上層1層
	本次申報範圍之樓地板面積	24010.02 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	專業事務所或機構	機構(事務所)名稱	保安建築物公共安全檢查有限公司	認可證字號	40C5C00040
		機構(事務所)負責人姓名	謝奇廷	通訊電話	06*****16
	專業檢查人	防火避難設施類 姓名	謝宜璋	認可證字號	40C3F00793
		設備安全類 姓名	謝宜璋	認可證字號	40C3F00793

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

建築物防火避難設施與設備安全標準檢查申報書

檢查登記號碼：D11502116508

115年度	申報掛號日期	
	文 號	

一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 金門縣政府

申報人：交通部民用航空局金門航空站等2人(詳申報人名冊)

(簽章)

申報日期：

檢附文件 (依序排列)	1. 申請書(申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)		4. 檢查報告書1份				
	2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書0份				
	5. 昇降設備使用許可證紀錄表1份		6. 主用途及從屬用途檢查表*0份				
	8. 建築物疑似石棉建材標示表*0份		7. 檢查紀錄簡圖1份				
	11. 建物權利證明文件影本1份		9. 現況照片1份				
	14. 專業機構或檢查人認可證影本1份		12. 公共意外責任險證明文件*0份				
		13. 室內裝修合格證明*1份		15. 建築物附建防空避難設備檢查表*1份			
申報人	姓名	交通部民用航空局金門航空站		國民身分證字號 (或統一編號)	20127646		
	通訊住址	金門縣金湖鎮尚義機場2號		通訊電話	(082)315605		
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	交通部民用航空局金門航空站		現況用途 類 組	A230航空站航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)		
	建築物地址	金門縣金湖鎮尚義機場2號		建築物座標	經度:118.3683407 緯度:24.4359659		
	使用執照字號	(89)府工使字第0272號等6筆詳建築物使用執照清冊		本次申報範圍 之樓地板面積	24010.02平方公尺		
	整幢建築物 現 況	<input checked="" type="checkbox"/> 整幢建築物供同一使用類組使用 <input type="checkbox"/> 整幢建築物供二種以上使用類組使用		申報樓層別 (擇一項填列)	地上層001層等3筆 詳建築物申報樓層概要表		
專業檢查機構、 檢查人員資料	專業檢查機構	名稱	保安建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	40C5C00040	
		負責人姓名	謝奇廷		通訊電話	06-2953816	
	通訊地址	台南市安平區建平里怡平路140巷17弄6號2樓					
	專業檢查人員或檢查員	執業或事務所	名稱	保安建築物公共安全檢查有限公司		通訊電話	06-2953816
		通訊地址	708臺南市安平區怡平路140巷17弄6號2樓				
檢查日期 錄	檢查日期	防火避難設施類 檢查人姓名	謝宜璋		認可證字號	40C3F00793	
		設備安全類 檢查人姓名	謝宜璋		認可證字號	40C3F00793	
檢查日期		本次(年度)自115年02月23日至115年03月13日					

註：1. 「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。

- 填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。
- 「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。
- 本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

建築物申報樓層概要表

115年度	申報掛號日期	
	文 號	

檢查登記號碼：D11502116508

共1頁第1頁

申報樓層別	建築物門牌號碼	使用執照或變更使用執照核定用途 (使用類組)	現況用途 (使用類組)
航空站地上層001層	金門縣金湖鎮尚義機場2號	A230 航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)	A230 航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)
航空站地上層002層	金門縣金湖鎮尚義機場2號	A230 航空站	A230 航空站
航空站地上層003層	金門縣金湖鎮尚義機場2號	A230 航空站(機電設備空間、貨運站)	A230 航空站(機電設備空間、貨運站)

備註：

1. 申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列本表。
2. 本表所稱「項況用途 (使用類組)」，應按實際現況用途依據建築物使用類組及變更使用辦法規定填列。

裝
訂
線

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2 - 1 - 1

115 年度	檢查日期	自115年02月23日至115年03月13日
--------	------	------------------------

檢查登記號碼：D11502116508

共 2 頁 第 1 頁

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	交通部民用航空局金門航空站			現況用途 (使用類組)	A230 航空站航空站(梯廳、機電設備空間、貨運站、門廊、風雨走廊)
	建築物地址	金門縣金湖鎮尚義機場2號				
	使用執照字號	(84)汀建字第2000號等6筆詳建築物使用執照清	使用執照核發日期	084年10月19日	最近一次變更使用許可字號	(103)府建變使字第00144號

檢查簽證類別及項目			檢查結果	
(一) 防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
		(2)十一層以上樓層	<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	3. 垂直區劃	(1)挑空部分	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
		(2)電扶梯間	<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(3)昇降機間	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
		(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	4. 層間區劃		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
	5. 貫穿部區劃		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
	6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃	<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		(2)地下建築物本體區劃	<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
7. 高層建築物區劃		<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
8. 防火區劃之防火門窗		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	
(二)非防火區劃分間牆			<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
(三)內部裝修材料			<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
(四)避難層出入口			<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
(五)避難層以外樓層出入口			<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
(六) 走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路		<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	2. 一般走廊		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
(七) 直通樓梯	1. 設置與步行距離		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格
	2. 設置兩座直通樓梯之限制		<input type="checkbox"/> 合格	<input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
	3. 樓梯及平臺淨寬度		<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格

裝訂線

裝 訂 線

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七) 直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討
		5. 迴轉半徑	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(八) 安全梯	1. 室內安全梯	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		2. 戶外安全梯	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		3. 特別安全梯	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
	(九) 屋頂避難平臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	
	(十) 緊急進口	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一) 昇降設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
		(二) 避雷設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
(三) 緊急供電系統		<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格	
(四) 特殊供電		1. 舞臺	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
		2. 電影院	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
		3. 廣告招牌(燈)	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
		4. 游泳池	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
		5. 航空障礙燈	<input type="checkbox"/> 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
(五) 空調風管		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	
(六) 燃設燒備		1. 燃氣設備	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 免檢討	<input type="checkbox"/> 不合格
		2. 鍋爐	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 提改善	<input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 免檢討
四、檢查簽證結果	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 各檢查項目均符合規定。 <input type="checkbox"/> 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計劃書。 <input type="checkbox"/> 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構	機構名稱 (負責人姓名) 保安建築物公共安全檢查有限公司(謝奇廷)
			專業檢查人	認可證字號 40C5C00040 防火避難設施類 檢查人姓名 謝宜璋 認可證字號 40C3F00793
				設備安全類 檢查人姓名 謝宜璋 認可證字號 40C3F00793

